

入札公告

空調設備保守業務委託について、一般競争入札を行いますので、下記のとおり公告します。

令和7年 12 月1日

全国土木建築国民健康保険組合
総合病院厚生中央病院
院長 河島 尚志

記

1 入札に付する事項

(1) 入札件名

総合病院厚生中央病院空調設備保守業務委託

(2) 履行期間

令和8年4月1日から令和9年3月 31 日まで

(3) 業務等の仕様

仕様書のとおり。

(4) 履行場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 本館

(5) 入札方法

入札は、入札者(代理人を含む。)による入札書(様式1)の直接提出により行うものを原則とし、郵送等による提出においては、事前に申し出を行い、入札日時までの必着をもって入札に参加することができる。なお、開封については入札日に全ての業者の前で開封することとする。

(6) 入札保証金

納付不要とする。

2 一般競争入札の参加資格

次に掲げるすべての事項に該当する者であること。

- (1) 厚生労働省競争参加資格において「役務の提供等」のAの等級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するまたは、東京都の競争参加資格において令和 7 年度競争入札参加資格の「104:電気・冷暖房等設備保守」の「02:冷暖房・空調設備」のA又はBの等級に格付けされている者であること。
- (2) 過去 10 年以内に床数 300 床以上の病院において、2年以上継続して行った実績を有すること。
- (3) 冷媒フロン類取扱技術者の資格を有した人員を配置することができること。
- (4) 健康保険法に基づく健康保険、厚生年金保険法に基づく厚生年金保険、雇用保険法に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。ただし、上記保険の全部又は一部について法令で除外されている者は、この限りではない。
- (5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
- (6) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

3 一般競争入札参加者の排除

特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者は一般競争入札参加者の対象外とする。

- (1) 契約を締結する能力を有しない者。
- (2) 破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者。
- (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者。

4 一般競争入札参加者の制限

次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後、3年間一般競争入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用するものについても、同様とする。

- (1) 契約履行にあたり、品質又は数量に関して不正の行為をした者
- (2) 公正な執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者
- (3) 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
- (4) 監督又は検査の実施に当たり職員が委託した者の職務の執行を妨げた者
- (5) 正当な理由なく契約を履行しなかった者
- (6) 前各号に類する行為を行った者

5 入札の手続き

(1) 事前書類の提出

入札に参加する者に対し、当院ホームページ上にて入札参加申請書(様式2)、反社会的勢力排除に関する誓約書(様式3)並びに機密保持に関する誓約書(様式 4)を取得し、期日までに提出すること。

(2) 事前書類の提出期間

入札参加申込書、反社会的勢力排除に関する誓約書並びに機密保持に関する誓約書の提出期間は以下のとおりとする。

公告の日から令和 8 年 1 月 15 日(木) 12 時まで

(3) 事前書類の提出場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 会計課用度班

(電話 03-6863-2888)

6 入札及び開札の日時、場所等

(1) 日時

令和 8 年 1 月 16 日(金) 午前 10 時 30 分

(2) 場所

東京都目黒区三田 1-11-7

全国土木建築国民健康保険組合 総合病院厚生中央病院 本館 3 階講義室 A

(3) 入札者変更

入札参加申請書提出後において記載している者以外が入札に参加する場合は、当日までに委任状(様式 5)を提出すること。

(4) 落札決定

予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格入札者を落札者とする。ただし、同価格2名以上の場合はくじ引きにより決定する。予定価格の制限内で入札者がいない場合、ただちに再度入札を実施する。その際、入札執行回数は3回を限度とする。

7 入札予定価格

非公表

8 入札の無効

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

- (1) 郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が入札日時までに到着しないとき。
- (2) 前号を除き、入札日時に参加しなかったとき。
- (3) 金額が未記入、不鮮明、訂正したもの及び入札者の記名押印がないとき。
- (4) 2通以上の入札書を提出したとき。
- (5) 2者以上の代理をした者が入札したとき。
- (6) 厚生中央病院の指示に理由なく従わないとき。

9 入札結果の公表

入札会場において、落札者及び落札金額を公表するものとする。

10 落札者の辞退

契約締結前に落札者が辞退した場合は、次位の価格をもって入札した者を落札者とする。

空調設備保守点検仕様書

- 1 保守点検作業対象項目及び数量等は、別紙1「空調設備年間保守仕様書」、別紙2「交換フィルター仕様書」、別紙3「フロン点検対象機器一覧」及び別紙4「第一種圧力容器仕様書」のとおり。
- 2 受託者は、上記設備の機能保持のため、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに必要に応じて専門技術者及び作業員等を派遣し、保守点検作業を実施する。なお、点検日時については、電気設備及び衛生設備等の点検と関連する設備については、関係者と事前に打ち合わせを行い、保守点検実施計画書を作成し、病院と協議のうえ決定する。
- 3 保守点検業務場所
東京都目黒区三田 1-11-7 総合病院 厚生中央病院 本館
- 4 保守点検対象設備の故障等緊急の場合は、ただちに技術者等を派遣し、修理等を実施するものとする。やむをえず応急処置をしたときは、事後速やかに適正な方法による処置をしなければならない。なお、受託者が費用を伴う作業等を要する場合の処置については、契約当事者が協議して定めるものとする。
- 5 点検、調整、整備は、病院の保守担当係員（以下「係員」という。）の了解又は立会いのうえで完全に実施し、点検終了後速やかに調整の良否、点検後の所見、点検者の氏名等必要な事項を記載し、押印した報告書を提出し、係員の確認を得なければならない。
- 6 次にあげる費用は、受託者の負担とする。
 - (1) 上記点検等に必要な工具、測定器等。
 - (2) 明らかに受託者の責任に起因する故障、破損等のため機器の取替え等を行う場合。

空調設備年間保守仕様書

(別紙1)

NO.1

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.2

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.3

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.4

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.5

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.6

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

NO.7

[illegible]

空調設備年間保守仕様書

NO.8

※以下の点検月はあくまで目安であり、病院と協議のうえ決定すること。

[illegible]

交換フィルター仕様書(AHU)

(別紙2)

階数	系統	設置場所	中性能	枚数	交換回数	プレ	枚数	交換回数	備考
B1F	職員食堂	AHU-1	610W×610H×65+5	2	1	610×610×PS600	2	2	
	中央病歴室	AHU-2	610W×610H×65+5	1	1	610×610×PS400	1	2	
			305W×610H×65+5	1	1	305×610×PS400	1	2	
	調剤室	AHU-3	610W×305H×65+5	1	1	610×305×PS400	1	2	
	薬品庫	AHU-5	610W×305H×65+5	1	1	610×305×PS400	1	2	
1F	外来・放射線科	AHU-6	605W×605H×125	2	1	610×610×PS400	2	2	
			605W×305H×125	2	1	610×305×PS400	2	2	
		全熱				510×350×PS400	6	2	
1F外	RI検査室	AHU-7	470W×440H×65	2	1	475×880×PS400	1	2	* 1
	リニアック室	AHU-8	410W×690H×65(65%)	1	1	410×690×PS400	1	2	* 2
1F	救急室	AHU-9	470W×720H×65(65%)	1	2	475×720×PS400	1	2	* 3
	産婦人科	AHU-10	610W×610H×150+5	6	1	610×610×PS400	6	2	
3F	外来	AHU-11	605W×605H×125	3	1	610×610×PS400	3	2	
			605W×300H×125	3	1	610×305×PS400	3	2	
			300W×605H×125	1	1	305×610×PS400	1	2	
		全熱				510×275×PS400	16	2	
	医局	AHU-12	470W×1300H×65+5	1	1	470×1300×PS400	1	2	
	講義室	AHU-13	470W×1250H×65+5	1	1	470×1250×PS400	1	2	
	人間ドック	AHU-14	370W×1050H×65+5	1	1	370×1050×PS400	1	2	
	健診センター	AHU-15	370W×1050H×65+5	1	1	370×1050×PS400	1	2	
* 1 AHU-7 432×457×58 2枚 ろ材の実寸									
* 2 AHU-8 395×676×58 1枚 ろ材の実寸									
* 3 AHU-9 342×457×58 2枚 ろ材の実寸									
* AHU-4は撤去									

交換フィルター仕様書(AHU)

[illegible]

交換フィルター仕様書

(別紙2)

	機種名	台数	フィルタ種類	仕様	枚数
7階	LGH-N25RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N25RFM2(327×148×25)	2
	MDF-2WHP-P28M-CG	2	プレフィルタ	810×287	2
	MDF-4WHP-D25	1	中性能フィルタ 鉄枠	PZ-25FMY 295×233×150	1
	FHCP56FA	2	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	2
	LGH-N35RKX2	2	高性能フィルタ	PZ-N35RFM2(393×175×25)	4
	FHCP40FA	4	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	4
6階	LGH-N25RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N25RFM2(327×148×25)	2
	FHCP56FA	2	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	2
	LGH-N35RKX2	2	高性能フィルタ	PZ-N35RFM2(393×175×25)	4
	FHCP40FA	4	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	4
5階	LGH-N25RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N25RFM2(327×148×25)	2
	FHCP56FA	2	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	2
	LGH-N35RKX2	2	高性能フィルタ	PZ-N35RFM2(393×175×25)	4
	FHCP40FA	4	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	4
4階	FHCP40FA	1	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	1
	MDF-2WHP-D25	1	高性能フィルタ	PZ-15TM 295×233×150	1
	LGH-N35RKX2	3	高性能フィルタ	PZ-N35RFM2(393×175×25)	6
	FHCP45FA	1	高性能フィルタ	KAF557D80(565×570×33)	1
	MDF-4WHP-D25	1	中性能フィルタ 鉄枠	PZ-15TM 295×233×150	1
	レターンプレフィルタ	1	プレフィルタ	163×660 PS300	1
	レターンプレフィルタ	14	プレフィルタ	355×955 PS300	14
	レターンプレフィルタ	1	プレフィルタ	510×955 PS300	1
	レターンプレフィルタ	2	プレフィルタ	530×715 PS300	2
	レターンプレフィルタ	10	プレフィルタ	545×715 PS300	10
	レターンプレフィルタ	2	プレフィルタ	965×615 PS300	2
	レターンプレフィルタ	1	プレフィルタ	515×715 PS300	1
	レターンプレフィルタ	1	プレフィルタ	930×715 PS300	1
	レターンプレフィルタ	2	プレフィルタ	635×715 PS300	2
	レターンプレフィルタ	4	プレフィルタ	545×615 PS300	4
	CFU	5	プレフィルタ	810×287 PS300	5
	CFU	11	プレフィルタ	627×284(2分割) PS300	22
	CFU	4	プレフィルタ	960×287 PS300	4
	CFU	4	プレフィルタ	770×290×7 PS300	4
	CFU	1	プレフィルタ	925×290×7 PS300	1
	PEFY-P224M-C-F(隠蔽)	1	中性能フィルタ(フランジ付)のみ	600×390×90	2

交換フィルター仕様書

(別紙2)

	機種名	台数	フィルタ種類	仕様	枚数
3階	FWMF6FER	4	プレフィルタ	PS-300 615×315	4
	FWMF4FER(隠蔽)	4	プレフィルタ	PS-300 310×310	4
	LGH-N50RKX2	2	高性能フィルタ	PZ-N50RFM2(464×175×25)	4
2階	PC-22AN (プレ付)	1	脱臭フィルタ27.2kg	ps600 595×295×20×1枚	1式
	LGH-N100RKX2-50	2	高性能フィルタ	PZ-N100RFM2(559×236×25)	4
	LGH-N25RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N25RFM2(327×148×25)	2
1階	PUH-P80-GA1	2	プレフィルタ PS/300	PS-300 627×284×10	4
	VKMP100HAM	1	中性能フィルタ	KAF242J100M(573×235×23)	2
	LGH-N50RKX2	4	高性能フィルタ	PZ-N50RFM2(464×175×25)	8
	PWD-20FA(停止中)	1	中性能フィルタ	610×750×65	3
	LGH-N100RKX2-50	1	高性能フィルタ	PZ-N100RFM2(559×236×25)	2
	FWMF3FER(隠蔽)(4管)	7	プレフィルタ	PS-300 210×210	7
	排気ファン	1	プレフィルタアルミ枠	PS300 500×500×10	1
	排気ファン	1	中性能活性炭(カルモア)	500×500×50	3
	RP-P280ACM1	1	中性能フィルタ(アルミ枠)	610×750×65	2
	FWMF6FER	3	プレフィルタ	PS-400 365×365	3
	LGH-N100RKX2-50	3	高性能フィルタ	PZ-N100RFM2(559×236×25)	6
地下1階	LGH-N50RKX2	2	高性能フィルタ	PZ-N50RFM2(464×175×25)	4
	LGH-N25RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N25RFM2(327×148×25)	2
地下2階	LGH-N50RKX2	1	高性能フィルタ	PZ-N50RFM2(464×175×25)	2
	PC-22AN (プレ付)	1	プレフィルタ・活性炭	PS-600 600×595 脱臭フィルタ54.4kg	1式
	PC-22AN (プレ付)	1	プレフィルタ・活性炭	PS-600 295×595 脱臭フィルタ27.2kg	1式

フロア点検対象機器一覧(ビルマルチエアコン)

(別紙3)

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	集 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
7	7階北NS系統	7階北ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000437	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS1(手前)	内	1-02	FXYFP45EA	C002741		／		
		NS1(奥)	内	1-01	FXYFP45EA	C002737		／		
		処置室	内	1-04	FXYCP36EA	E004839		／		
		休憩室	内	1-03	FXYCP28EA	E003522		／		
	7階南NS系統	7階南ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000401	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS2(手前)	内	1-02	FXYFP45EA	C002905		／		
		NS2(奥)	内	1-01	FXYFP45EA	C001590		／		
		処置室	内	1-04	FXYCP36EA	E005840		／		
		休憩室	内	1-03	FXYCP28EA	E001909		／		
6	6階北NS系統	6階北ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000415	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS1(手前)	内3	1-03	FXYFP45EA	C001683		／		
		NS1(奥)	内4	1-04	FXYFP45EA	C001684		／		
		処置室	内1	1-01	FXYCP36EA	E006258		／		
		休憩室	内2	1-02	FXYCP28EA	E006674		／		
	6階南NS系統	6階南ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000450	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS2(手前)	内4	1-04	FXYFP45EA	C002974		／		
		NS2(奥)	内1	1-01	FXYFP45EA	C002969		／		
		処置室	内3	1-03	FXYCP36EA	E005398		／		
		休憩室	内2	1-02	FXYCP28EA	E006051		／		
5	5階北NS系統	5階北ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000476	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS1(手前)	内2	1-02	FXYFP45EA	C001827		／		
		NS1(奥)	内4	1-04	FXYFP45EA	C001825		／		
		処置室	内3	1-03	FXYCP36EA	E005514		／		
		休憩室	内1	1-01	FXYCP28EA	E005978		／		
	5階南NS系統	5階南ナースステーション	外	／	RQYP140DC	A000479	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		NS2(手前)	内4	1-04	FXYFP45EA	C001709		／		
		NS2(奥)	内1	1-03	FXYFP45EA	C001706		／		
		処置室	内2	1-01	FXYCP36EA	E007297		／		
		休憩室	内3	1-02	FXYCP28EA	E006594		／		
4	4階NS系統	4階NS	外	／	RQYP160DC	A000342	ダイキン	3.15	R410A	12.1
		更衣室(休憩室)	内5	1-05	FXYCP28EA	E002233		／		
		NS受付(奥)	内3	1-03	FXYFP36EA	C001073		／		
		NS受付(手前)	内1	1-01	FXYFP36EA	C001078		／		
		処置室	内4	1-04	FXYCP28EA	E002232		／		
		診察室	内2	1-02	FXYCP28EA	E002231		／		
	4階ICU系統(NO.1)	4階ICU(NO.1)	外	／	PUHY-P280EM-A1	36W00085	三菱電機	6.8	R407C	7.0+10.2
		看護師控室	内	005	PLFY-P22LMD-C	36W02108		／		
		医師控室	内	004	PLFY-P22LMD-C	35W02096		／		
		ナースカウンター(入口側)	内	006	PLFY-P45AM-C	36F02128		／		
		ナースカウンター(奥側)	内	007	PLFY-P45AM-C	36F02137		／		
		C室	内	003	PLFY-P36CLMD-C	35W00192		／		
		D室	内	002	PLFY-P36CLMD-C	35W00191		／		
		S室	内	001	PLFY-P45CLMD-C	36W00136		／		
	4階ICU系統(NO.2)	4階ICU(NO.2)	外	／	PUHY-P280EM-A1	36W00090	三菱電機	6.8	R407C	7.0+9.2
		A室	内	002	PLFY-P36CLMD-C	35W00184		／		
		B室	内	001	PLFY-P36CLMD-C	35W00193		／		
		外調機	内	003	PEFY-P224M-C-F	35W00174		／		
	4階産婦人科LD系統	4階産婦人科	外	／	REYP224FA	A000236	ダイキン	5.6	R410A	7.2+2.9
		モニタリングルーム	内		FXYCP45EB	E002966		／		
		LDR1	内		FXYCP56EB	E004046		／		
		LDR2	内		FXYCP56EB	E004047		／		
		新生児室	内		FXYKP22EB	C004187		／		
	4階産婦人科LD系統 (外気処理)	4階産婦人科(外気処理)	外	／	RXYP224FC	A000850	ダイキン	5.94	R410A	4.9+1.2
		LDR外気処理	内		FXYMP224MDF	A000894		／		
3	3階当直室(右) 系統	3階当直室(右)	外	／	RQYP140DC	A000446	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		当直室(看護師2)	内4	1-04	FXYCP28EA	E002751		／		
		当直室(医師研修室)	内1	1-01	FXYCP28EA	E002749		／		
		当直室(ICU医師)	内3	1-03	FXYCP28EA	E002747		／		
		当直室(産婦人科)	内2	1-02	FXYCP28EA	E002742		／		
	3階当直室(左) 系統	3階当直室(左)	外	／	RQYP140DC	A000443	ダイキン	2.75	R410A	12.1
		当直室(看護師1)	内4	1-04	FXYCP28EA	E002746		／		
		当直室(検査科)	内1	1-01	FXYCP28EA	E002752		／		
		当直室(内科1)	内3	1-03	FXYCP28EA	E002748		／		
		当直室(外科)	内2	1-02	FXYCP28EA	E002750		／		

フロ点検対象機器一覧(個別エアコン)

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	集 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
7階 南側	HCU(南)系統	AC-7F-2	外	／	RSRP80BFT	A002531	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内		FHCP40FA	C006742		／		
			内		FHCP40FA	C006745		／		
	特別室系統 (701室)	AC-7F-3	外		RSRP80BFV	A000320	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内		FHCP80FA	C003906		／		
	7階702室系統	702室	外	／	PUSY-HP80MH4		三菱電機			
			内(廊下)	001	MDF-2WHP-P28M-CG-E					
			内(窓)	002	MDF-2WHP-P28M-CG-E					
			外	／	PUSY-FP80MH	12U00361	三菱電機	1.70	R410A	4.8+2.8
			内(廊下)	001	MDF-2WHP-P28M-CG			／		
	7階703室系統	703室	内(窓)	002	MDF-2WHP-P28M-CG			／		
			外	／	RZYP80BAT	C002783	ダイキン	1.76	R410A	1.95
	7階705室系統	705室	内		FBP80AL	A000101		／		
	706系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000153	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000188		／		
	707系統	AC-1	外		RSRP40BYT9	A000315	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FB	E001028		／		
	708系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000339	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000199		／		
	710系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000176	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000184		／		
	711系統	AC-1	外		RSRP40BYT9	A000169	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FB	E001031		／		
	712系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000340	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000200		／		
	713系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000338	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000195		／		
	715系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000354	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000188		／		
	716系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000299	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000179		／		
	717系統	AC-7F-4	外	／	RSRP56BFT	A000663	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C013104		／		
	718系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000342	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000172		／		
	720系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000341	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000175		／		
	カンファレンス1	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000155	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000191		／		
	カンファレンス2	AC-1	外		RSRP40BYT9	A000168	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FB	E000943		／		
7階 北側	HCU(北)系統	AC-7F-1	外	／	RSRP80BFT	A002526	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内1		FHCP40FA	C006743		／		
			内2		FHCP40FA	A006744		／		
	751系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000170	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB			／		
	752系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000154	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB			／		
	753系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000156	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB			／		
	755系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000152	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB			／		
	756系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000173	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB			／		
	757系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000175	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000189		／		
	758系統	AC-1	外		RSRP40BYT9	A000314	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FA	E003186		／		
	760系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000297	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000180		／		
	761系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000177	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000185		／		
	762系統	AC-1	外		RSRP40BYT9	A000316	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FA	E003252		／		
	763系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000298	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000186		／		
	765系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000301	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000171		／		
	766系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000300	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000173		／		
	767系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000353	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000181		／		
	768系統	AC-7F-5	外	／	RSRP56BFT	A000608	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C013102		／		
	770系統	AC-4	外		RSRP63BYT9	A000357	ダイキン	1.1	R32	1.35
			内		FHCP63FC	C000183		／		
	771系統	AC-2	外		RSRP45BYT9	A000171	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FB	E000192		／		
	ディールーム(手前) (廊下側) (窓側)	AC-3	外		RSRP80BYT	A000502	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内1		FHGP40FB	E001047		／		
	ディールーム(奥) (廊下側) (窓側)	AC-3	内2		FHGP40FB	E001049		／		
			外		RSRP80BYT	A000501	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内1		FHGP40FB	E000944		／		
			内2		FHGP40FB	E001038		／		

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	基 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
6階 南側	HCU(南)系統	AC-6F-2	外 内 内	／	RSRP80BFT FHCP40FA FHCP40FA	A002532 C006016 C006011	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	特別室系統 (601室)	AC-6F-3	外 内		RSRP80BFV FHCP80FA	A001092 C002856	ダイキン	1.29 ／	R32	3.2
	602系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000557 E003812	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	603系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000284 E001025	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	605系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000249 E001283	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	606系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000287 E001297	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	607系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000567 E003810	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	608系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000348 C020848	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	610系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000250 E001271	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	611系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000566 E003809	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	612系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000349 C020586	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	613系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000454 C020585	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	615系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000403 C020589	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	616系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000401 C020558	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	617系統	AC-6F-4	外 内	／	RSRP56BFT9 FHCP56FA	A000603 A013103	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	618系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000177 C020590	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	620系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000459 C020557	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	カンファレンス1	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000252 E000811	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	カンファレンス2	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000581 E003811	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
6階 北側	HCU(北)系統	AC-6F-1	外 内1 内2	／	RSRP80BFT FHCP40FA FHCP40FA	A002533 C006018 C006836	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	651系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000288 E001035	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	652系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000291 E001053	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	653系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000293 E000883	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	655系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000285 E001276	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	656系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000312 E001277	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	657系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000313 E001275	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	658系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000608 E005298	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	660系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000440 C020908	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	661系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000286 E001298	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	662系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000605 E005715	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	663系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000438 C020592	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	665系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000469 C020559	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	666系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000437 C020560	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	667系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000436 C020591	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	668室系統	AC-6F-5	外 内	／	RSRP56BFT9 FHCP56FA	A000170 C013601	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	670系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000439 C020583	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	671系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000292 E000882	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	デイルーム(手前) (廊下側) (窓側)	AC-3	外 内1 内2		RSRP80BDT FHGP40DJ FHGP40DJ	A003534 E003771 E003814	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	デイルーム(奥) (廊下側) (窓側)	AC-3	外 内1 内2		RSRP80BDT FHGP40DJ FHGP40DJ	A003544 E005810 E005936	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	基 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
5階 南側	HCU(南)系統	AC-5F-2	外 内(手前) 内(奥)	／	RSRP80BFT FHCP40FA FHCP40FA	A002372 C007544 C007547	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	特別室系統 (501室)	AC-5F-3	外 内	／	RSRP80BFV FHCP80FA	A000895 C004153	ダイキン	1.29 ／	R32	3.2
	502系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000397 E003669	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	503系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000180 E000963	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	505系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000206 E000839	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	506系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000175 E001083	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
			外 内	／	RZYP80BAT FBP80AL	C002783 A000101	ダイキン	1.76 ／	R410A	1.95
	507系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000395 E003670	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	508系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000225 C018076	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	510系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000178 E000827	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	511系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000396 E005654	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	512系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000272 C019076	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	513系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000224 C019078	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	515系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000389 C019074	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	516系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000387 C018585	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	517系統	AC-5F-4	外 内	／	RSRP56BFT9 FHCP56FA	A000627 C013099	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	518系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000273 C018587	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	520系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000353 C018589	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	カンファレンス1	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000176 E001060	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	カンファレンス2	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000394 E005614	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
5階 北側	HCU(北)系統	AC-5F-1	外 内1 内2	／	RSRP80BFT FHCP40FA FHCP40FA	A002373 C007545 C007546	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	551系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000116 E000830	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	552系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000230 E000833	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	553系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000205 E000965	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	555系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000213 E000834	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	556系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000229 E001086	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	557系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000204 E000938	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	558系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000398 E003776	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	560系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000222 C019539	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	561系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000203 E001081	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	562系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT9 FHGP40DJ	A000285 E005266	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	563系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000392 C018590	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	565系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000354 C018591	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	566系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000223 C018586	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	567系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000216 C019073	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	568系統	AC-5F-5	外 内	／	RSRP56BFT9 FHCP56FA	A000662 C013100	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	570系統	AC-4	外 内		RSRP56BDT9 FHCP56EM	A000270 C019052	ダイキン	1.07 ／	R32	1.35
	571系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT9 FHGP45DJ	A000207 E000914	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	デイルーム(手前) (廊下側) (窓側)	AC-3	外 内1 内2		RSRP80BDT FHGP40DJ FHGP40DJ	A003941 E003798 E003785	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2
	デイルーム(奥) (廊下側) (窓側)	AC-3	外 内1 内2		RSRP80BDT FHGP40DJ FHGP40DJ	A003935 E003821 E003834	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	基 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
4	401系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000328	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000415		/		
	402系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000170	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000402		/		
	403系統	AC-4	外		RSRP56BFT9	A000467	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C008447		/		
	406系統	AC-4	外		RSRP56BFT9	A000468	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C009833		/		
	407系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000332	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000400		/		
	408系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000330	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000401		/		
	410系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000329	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000399		/		
	411系統	AC-4F-1	外		RSRP45BFT9	A000343	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHCP45FA	C001135		/		
	412系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000317	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000420		/		
	413系統	AC-1	外		RSRP40BFT9	A000719	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHKP40FA	C001631		/		
	415系統	AC-1	外		RSRP40BFT9	A000720	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHKP40FA	C001037		/		
	416系統	AC-1	外		RSRP40BFT9	A000718	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHKP40FA	C001616		/		
	417系統	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000169	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHKP45FA	C000416		/		
	418系統	AC-1	外		RSRP40BFT9	A000698	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHKP40FA	C001040		/		
	420系統	AC-4	外		RSRP56BFT9	A000470	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C008443		/		
	421系統	AC-4	外		RSRP56BFT9	A000295	ダイキン	1.07	R32	1.35
			内		FHCP56FA	C009713		/		
	HCU系統	AC-4F-2	外		RSRP40BFT9	A000740	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHCP40FA	C004891		/		
	相談室	AC-2	外		RSRP45BFT9	A000721	ダイキン	0.71	R32	1.35
			内		FHGP45FA	E003273		/		
	カンファレンス	AC-1	外		RSRP40BFT9	A000167	ダイキン	0.59	R32	1.35
			内		FHGP40FA	E000243		/		
	デイルーム	AC-3	外		RSRP80BFT	A002107	ダイキン	1.29	R32	3.2
			内1(窓側)		FHGP40FA	E002739		/		
			内2(廊下側)		FHGP40FA	E002743		/		

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	基 中 ア ド レ ス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
3	健康管理センター	2問診室	外 内	／	R28VEV F28VTEV-W	C007645 C008527	ダイキン	0.75	R32	0.68
	健康管理センター	3問診室	外 内	／	R28VEV F28VTEV-W	C007646 C008813	ダイキン	0.75	R32	0.68
	健康管理センター	6婦人科診察室	外 内	／	R28VEV F28VTEV-W	C007668 C008820	ダイキン	0.75	R32	0.68
	健康管理センター	事務室	外 内	／	RSRP40BFT FHCP40FA	A000611 C003567	ダイキン	0.59	R32	1.35
	健康管理センター	胃部X線バリウム室	外 内	／	RZRP40BYV FAP40FB	A000954 E003454	ダイキン	0.65	R32	1.0
	健康管理センター	胸部レントゲン 骨密度測定室	外 内	／	RZRP40BYV FAP40FB	A003445 E003456	ダイキン	0.65	R32	1.0
	3階電話交換器室 系統	3階電話交換器室	外 内	／	RSRP45BFT9 FHGP45FB	A002111 E000791	ダイキン	0.78	R32	1.0
3階ドック	301系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT FHGP45DJ	A000260 E001786	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	302系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000590 E007877	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	303系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000574 E006157	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	305系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000576 E007859	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	306系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT FHGP45DJ	A000264 E001784	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	307系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000378 E006143	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	308系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000588 E007294	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	310系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000609 E007304	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	311系統	AC-2	外 内		RSRP45BDT FHGP45DJ	A000219 E001792	ダイキン	0.71 ／	R32	1.35
	312系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000602 E006727	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	313系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000377 E006160	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	315系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000581 E007871	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	316系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000587 E007870	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	317系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000573 E007860	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	318系統	AC-1	外 内		RSRP40BDT FHGP40DJ	A000608 E006140	ダイキン	0.59 ／	R32	1.35
	デイルーム	AC-3	外 内1 内2		RSRP80BDT FHGP40DJ FHGP40DJ	A001501 E001202 E001206	ダイキン	1.29 ／ ／	R32	3.2

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	集中 アドレス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
2	検体検査室系統	PAC-3 PAC-3-1 PAC-3-2	外 内 内	／	RP280B FHYP140C FHYP140C	6200504 1903644 1903643	ダイキン	7.5 ／ ／	R407C	9.2
	検体検査室系統	PAC-4 PAC-4-1 PAC-4-2	外 内1 内2	／ 1-01 1-02	RSXYP335P FXYHP160M9 FXYHP160M9	A005212 A000418 A000419	ダイキン	2.8+4.5 ／ ／	R410A	10.4+4.9
	検体検査室・ 病理検査室系統	PAC-5 中央検査科 病理検査室 鏡検査	外 内3 内2 内1	／ 1-03 1-02 1-01	RXYP335AA FXYHP160M9 FXYHP160M9 FXYAP36M	A005290 A002030 A001279 E001858	ダイキン	3.3+4.5 ／ ／ ／	R410A	9.2+6.0
	生理機能検査室 系統	生理機能検査室 入口上 肺機能 心電図 ホルスター心電図 運動負荷心電図 心エコー室	外 内6 内5 内3 内1 内2 内4	／ 1-06 1-05 1-03 1-01 1-02 1-04	RXYP335AA FXYHP71M9 FXYAP36MC FXYHP71M9 FXYAP36M FXYHP71M9 FXYHP71M9	A007062 A003385 E000748 A003374 E003290 A002051 A002049	ダイキン	3.3+4.5 ／ ／ ／ ／ ／ ／	R410A	8.7+8.97
	2F耳鼻咽喉科 系統	耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科(待合) 耳鼻咽喉科(1診) 耳鼻咽喉科(3診)	外 内3 内2 内1	／ 1-03 1-02 1-01	RXYP224D FXYCP71MB FXYCP71MB FXYCP71MB	A000223 F000668 F000722 F000669	ダイキン	5.1 ／ ／ ／	R410A	5.6+2.8
	2F産婦人科外来 系統	2F産婦人科外来 産科婦人科(入口) 産科婦人科(通路奥) 産科婦人科(1診) 産科婦人科(2診入口) 産科婦人科(2診奥) 産科婦人科(3診奥) 産科婦人科(3診入口)	外 内6 内7 内5 内4 内3 内1 内2	／ 1-06 1-07 1-05 1-04 1-03 1-01 1-02	RSEYP280M FXYFP28M FXYFP28M FXYFP45M FXYFP45M FXYFP36M FXYFP36M FXYFP71M	6300346 3002189 3002219 3007500 3007567 3003669 3003226 3013224	ダイキン	／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／	R410A	11.4+4.2
	2F聴力脳波筋電 室系統	聴力脳波筋電室 聴力検査 脳波筋電図室	外 内 内	／ ／ ／	PUHY-125K-C PEHY-40K-A PEHY-40K-A	25001211 1101221 1101176	三菱電機	3.75 ／ ／	R22	8.0
	2F眼科系統	眼科 眼科1 眼科2	外 内 内	／ ／ ／	PUSY-J80M-A2 PMFY-J22AM-A1 PMFY-J22AM-A1	54A00039 55H00499 55H00500	三菱電機	2.6 ／ ／	R22	5.0
1	1階CPU系統	PAC-5-1 PAC-5-2 内	外 外 内	／ ／ ／	RCR-P160C1 RCR-P112C1 RP-P280ACM1	UA057050 UA057055 UA057098	日立	／ ／ 4.4+3.0	R407C	9.8
	1階防災センター・ 宿直室／栄養相 談室	防災センター・他 防災センター 宿直室 栄養相談室	外 内1 内2 内3	／ 1-01 1-02 1-03	REYP224C FXYFP80MG FXYCP36MB FXYAP28EB	A000537 C000663 F000307 ／	ダイキン	4.7 ／ ／ ／	R410A	8.5+11.4
	1階DSA系統	PAC-3 DSA(更衣室)	外 内	／ ／	RP112CA FHCP112AL	A0001384 C057694	ダイキン	2.3 ／	R410A	2.65+0.6
	1階MRI検査室 系統	MRI検査室	外 内	／ ／	RXYP140DC VKMP100HAM	A000801 A000723	ダイキン	2.75 ／	R410A	5.2+3.26
	1階MRI前室系統	MRI前室	外 内	／ ／	RZYP40HT FHYGP40P	4007004 F000484	ダイキン	0.8 ／	R410A	1.2
	1階MRI操作室 系統	MRI操作室	外 内	／ ／	RZYP40HT FHYGP40P	4008067 F000481	ダイキン	0.8 ／	R410A	1.2
	連続撮影室系統 (EHP1-1)	連続撮影室 (廊下側)	外 内	／ ／	PUH-P80-GA1 PD-P80FA	2SE03975 -	三菱電機	2.4 ／	R407C	3.3
	連続撮影室系統 (EHP1-2)	連続撮影室 (奥側)	外 内	／ ／	PUH-P80-GA1 PD-P80FA	25E04026 -	三菱電機	2.4 ／	R407C	3.3
	1階CT室CPU室 系統	CT室CPU室	外 内	／ ／	RZRP50BAV FHKP50DC	C001777 C000353	ダイキン	0.85 ／	R32	1.2
	1階放射線科 CT室系統	CT室	外 内	／ ／	PUZ-RP50SHA PM-RP50EA	38D-01256 38G00232	三菱電機	1.0 ／	R410A	2.5
	1階MRI機械室 系統	MRI検査室機械室 1F MRI CPU室	外 内 外 内 内	／ ／ ／ ／ ／	冷却塔 RP-P600WCM1 PZRP16013C FAP80DG FAP80DG	- UA237147 A018651 E016979 E017903	日立 ダイキン	／ 7.5+5.5 2.99 ／ ／	R407C R32	17.8 3.15

階	系統名	客先呼称	室内機 室外機	集中 アドレス	型式	製番	メーカー	圧縮機 定格出力 (kW)	冷媒種類	封入量 (kg)
B1	B1階調剤室系統	PAC-1 薬剤部(薬局員コーナー) 薬剤部(散薬コーナー)	外 内	1-01 1-02	RXYP280D FXYHP140MC FXYHP56MC	A010906 A000358 A000971	ダイキン	6.4 ／ ／	R410A	6.4
	B1階調剤室系統 (新設)	PAC-2	外		PQYP335FB	A000667	ダイキン	10.7 ／ ／ ／ ／ ／	R410A	17.3
		PAC-2-1	内		FXYKP71EA	C000419				
		PAC-2-2	内		FXYKP71EA	C000434				
		PAC-2-3	内		FXYAP45EA	E000333				
		PAC-2-4	内		FXYKP45EA	C000527				
		PAC-2-5	内		FXYCP56EA	E002085				
		PAC-2-6	内		FXYUP80EA	C000205		／		
	B1階製剤室系統	製剤室	外 内		RZRP50BYV9 FHGP50FB	A000251 E000257	ダイキン	0.92 ／	R32	1.0+0.4
	B1階化学療法 調製室系統	化学療法調製室	外 内		RZYP45CAT FHGP45BA	C001811 E000566	ダイキン	0.99 ／	R410A	1.6
	B1階薬剤部長室	薬剤部長室	外 内		RZYP40HV FAYP40P	403777 4905323	ダイキン	0.8 ／	R410A	1.2
	B1階栄養科 事務室系統	栄養科事務室	外		RSXYP160P	A001960	ダイキン	3.3 ／ ／ ／ ／	R410A	5.9
		栄養科入り口	内	1-04	FXYCP36M	F01937				
		栄養科事務所	内	1-05	FXYCP45M	F013011				
		栄養科女子休憩室	内	1-03	FXYCP28M	F13056				
		栄養科男子休憩室	内	1-01	FXYCP28M	F013049				
		SMO室	内	1-02	FXYCP36M	F014941		／		
	B1階食品庫系統	食品庫	外 内		RZRP40BAV FHCP40EA	C001793 C002670	ダイキン	0.59 ／	R32	1.2
B1階リネン庫 系統	物品倉庫② (旧リネン庫)	外 内		PU-J40SGA8 PLA-J40JA8	84D00172 8YF00410	三菱電機	1.1 ／	R22	1.9	
B1階洗濯室系統	不潔リネン庫	外 内		MDU-145A MDC-145TA	7XE00027 74W02207	三菱電機	3.5 ／	R22	7.0	
B2	中央監視室 系統	HMO-A	外	／	RXYP224B	A000611	ダイキン	4.5 ／ ／ ／ ／	R410A	4.0+2.228
		中央監視室	内	1-01	FXYFP71MC	C043437				
		中央監視室控え	内	1-02	FXYFP45C	C022478				
		解剖室前	内	1-03	FXYCP56M	F038142				
		中央監視室前	内	1-04	FXYCP56M	F038119				
	霊安室・ 運転手控え室 系統	HMO-D	外	／	RXYP160B	A000704	ダイキン	3.4 ／ ／ ／ ／	R410A	2.4
		仮眠室	内	1-01	FXYCP36M	F037552				
		霊安室2	内	1-04	FXYCP45M	F036259				
		霊安室1	内	1-02	FXYCP45M	F035947				
		霊安室前室	内	1-03	FXYCP36M	F037546				
	標本室・ 解剖室 系統	HMO-A	外	／	RXYP280B	A001839	ダイキン	5.9 ／ ／ ／ ／	R410A	4.0
		解剖室 準備室	内	1-01	FXYCP45M	F035886				
		解剖室 前室	内	1-02	FXYCP36M	F037551				
		標本室	内	1-03	FXYCP28M	F032438				
		解剖室 入口	内	1-04	FXYCP28M	F032441				
		解剖室	内	1-05	FXYCP160M	F001134		／		
	B2Fカルテ庫 系統	カルテ庫	外 内	／	PUH-P45GA2 PL-P45AA	37D00594 37F00233	三菱電機	1.2 ／	R407C	2.4
	B2階電気室 系統	電気室 PAC-2-1	外		RXYP560FC		ダイキン	2.7+4.5 ／ ／	R410A	14.6+14.6
内				FXYMP280MJ						
内				FXYMP280MJ						
		電気室 PAC-2-2	外 内 内		RXYP560FC FXYMP280MJ FXYMP280MJ		ダイキン	2.7+4.5 ／ ／	R410A	14.6+14.6

熱交換器

(別紙4)

内容	熱交換器 HEX-1-1		
容量	0.26m ³	使用圧	50m
製作年月日	平成3年9月、大三鉄工(株)	安全装置	ベン SL-32H 32A 8.0kgf/cm ²
面積	加熱0.12m ² 温水0.14m ²	圧力計	120mm×120℃
材質		製造NO	C-7

	パッキンサイズ	数量	内容
点検口	130×90	2	
安全弁			
ヘット	585×510	1	
コイル	585×510	1	

内容	熱交換器 HEX-1-2		
容量	0.26m ³	使用圧	50m
製作年月日	平成3年9月、大三鉄工(株)	安全装置	ベン SL-32H 32A 8.0kgf/cm ²
面積	加熱0.12m ² 温水0.14m ²	圧力計	120mm×120℃
材質		製造NO	C-7

	パッキンサイズ	数量	内容
点検口	130×90	2	
安全弁			
ヘット	585×510	1	
コイル	585×510	1	

内容	熱交換器 HEX-2		
容量	0.09m ³	使用圧	
製作年月日		安全装置	ベン SL-32H 25A 10.0kgf/cm ²
面積		圧力計	120mm×120℃
材質		製造NO	NO.D-4

	パッキンサイズ	数量	内容
フランジ			
点検口			
安全弁			
ヘット	300A 10K	1	
コイル	300A 10K	1	

貯湯槽

内容	貯湯槽 ST-1		
容量	8.24m ³	伝熱面積	
製作年月日	平成3年9月 三成鉄工(株)	安全装置	ベン SL-32H 32A 6.0kgf/cm ² × 2台
面積		圧力計	120mm × 120°C
材質	SUS	製造NO	NO.D-4

	パッキンサイズ	数量	内容
マンホール		1	ガット大
ヘッド	480 × 410	1	
コイル	480 × 410	1	
往き	155 × 110	1	
還り	100 × 60	1	
還り	80 × 55	1	

内容	貯湯槽 ST-2		
容量	8.24m ³	伝熱面積	
製作年月日	平成3年9月 三成鉄工(株)	安全装置	ベン SL-32H 32A 0.588MPa × 2台
面積		水高計	100Φ × 1.0MPa × 200L
材質	SUS	製造NO	NO.DX2191(1).DX2192(2)

	パッキンサイズ	数量	内容
マンホール		1	ガット大
ヘッド	480 × 410	1	
コイル	480 × 410	1	
往き	155 × 110	1	
還り	100 × 60	1	
還り	80 × 55	1	

温水ヘッダー

内容	温水ヘッダー HRH-1		
容量	0.54m ³	伝熱面積	
製作年月日	年 月 大三鉄工(株)	温度計	100Φ × 100℃ L型
面積	0.54m ² (還)	圧力計	100Φ × 15kgf/cm ²
材質	鉄 シート	製造NO	

	パッキンサイズ	数量	内容
フランジ	480 × 410	2	
安全弁			
温水(往き)			
温水(還り)			
マンホール			

内容	温水ヘッダー HSH-1		
容量	0.37m ³	伝熱面積	
製作年月日	平成3年8月 大三鉄工(株)	温度計	100Φ × 100℃ L型
面積	0.37m ² (往)	圧力計	100Φ × 15kgf/cm ²
材質	鉄 シート	製造NO	

	パッキンサイズ	数量	内容
フランジ	370 × 310	2	
安全弁			
温水(往き)			
温水(還り)			
マンホール			

内容	温水ヘッダー HRH-2		
容量	0.54m ³	伝熱面積	
製作年月日	年 月 大三鉄工(株)	温度計	100Φ × 100℃ L型
面積	0.54m ² (還)	圧力計	100Φ × 15kgf/cm ²
材質	鉄 シート	製造NO	

	パッキンサイズ	数量	内容
フランジ	480 × 410	2	
安全弁			
温水(往き)			
温水(還り)			
マンホール			

内容	温水ヘッダー HSH-2		
容量	0.44m ³	伝熱面積	
製作年月日	平成3年6月 大三鉄工(株)	温度計	100Φ × 100℃ L型
面積	0.44m ² (往)	圧力計	100Φ × 15kgf/cm ²
材質	鉄 シート	製造NO	

	パッキンサイズ	数量	内容
フランジ	370 × 310	2	
安全弁			
温水(往き)			
温水(還り)			
マンホール			

入札書

1 入札金額(消費税込)

	億	千	百	十	万	千	百	十	一	円
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(注)1 金額は明瞭に記入してください。

2 金額頭部に¥を記入してください。

3 金額の訂正は無効となります。

2 件名 総合病院厚生中央病院 空調設備保守業務委託

上記の金額をもって入札いたします。

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院

院長 河島 尚志 様

住 所

入 札 者

名 前



(入札者の押印は、入札参加申請書に押印した印鑑)

入 札 参 加 申 請 書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院

院 長 河 島 尚 志 様

住 所

名 前



令和8年1月 16 日(金) 10 時 30 分から執行される

総合病院厚生中央病院 空調設備保守業務委託 に係る一般競争入札に参加したく申
請します。

反社会的勢力排除に関する誓約書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院
院長 河島 尚志 殿

住所（所在地）：

法人名：

代表者名：

電話番号：

弊社は総合病院厚生中央病院との取引に伴い、反社会的勢力に該当しないことを表明し、以下のとおり誓約致します。

なお、本誓約書にて誓約した事項については、本誓約書提出以前に弊社との間で締結した一切の契約及び本誓約書提出以降に弊社との間で締結する一切の契約について適用されることを了承します。

1. 弊社は総合病院厚生中央病院と締結する契約に際し、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。

- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (6) その他前号（1）から（5）に類する反社会的勢力との関係を有すること

2. 弊社は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。

- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前号（1）から（4）に準じる行為

3. 弊社は自らの全ての下請または再委託先業者（以下「関連業者」という。）が第1項に該当しないことを確約し、将来にわたっても関連業者が同項若しくは第2項各号に該当する行為を行わないことを誓約します。

4. 弊社は関連業者が前項に該当することが契約締結後に判明した場合には、直ちに関連業者との契約を解除し、または契約解除のための措置をとるものとします。

5. 弊社が前各項に違反した場合は、総合病院厚生中央病院が弊社に何らの催告なしに直ちに契約を解除しても弊社は意義を述べないことを確約します。

6. 弊社は前5号により契約を解除された場合、総合病院厚生中央病院に対して一切の損害賠償請求を行わないことを確約し、契約書で定められている違約金を総合病院厚生中央病院に支払うことを確約します。

機密保持に関する誓約書

令和 年 月 日

総合病院 厚生中央病院

院長 河島 尚志 殿

住所（所在地）：

法人名：

代表者名：

電話番号：

_____（以下「当社」という。）は総合病院厚生中央病院における一般競争入札を行うにあたり、貴院から当社に対して開示される機密情報（以下「機密情報」という。）の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。

（機密情報の定義）

第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。

- （1） 開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
- （2） 開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
- （3） 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
- （4） 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
- （5） 貴院から書面により開示の承認を得た情報。

（機密情報の取扱期間）

第2条 本誓約書の有効期間は、貴院が存続する期間継続するものとします。

（表明及び保証）

第3条 貴院が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証（明示か黙示を問わない。）を行なわないことを当社は了承します。

- 2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴院に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。

(機密情報の取扱い)

第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。

2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。

(機密情報取扱いの例外)

第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴院の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。

(1) 顧問弁護士、会計監査人

(2) 機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家

(3) 裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における 当該官公署

(4) 法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体

(善管注意義務)

第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴院又は貴院の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。

(機密情報の返還)

第7条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴院より請求を受けたときには、直ちに開示された本件目的に関する一切の機密情報を、貴院の指示に従い貴院に返還又は当社の責任において破棄します。

(損害賠償)

第8条 貴院は、当社が本誓約書に違反したことにより貴院が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとします。

(準拠法及び管轄裁判所)

第9条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。

2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、貴院の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに同意します。

以 上

委 任 状

総合病院 厚生中央病院

院 長 河 島 尚 志 様

私 は 印 を 代 理 人 と 定 め 下 記 の 委 託 に
関 する 入 札 の 一 切 の 権 限 を 委 任 し ま す。

記

1. 入札件名

総合病院厚生中央病院 空調設備保守業務委託

※入札日時:令和8年1月16日(金) 10時30分

令和 年 月 日

住所

氏名

⑩